

# **Esperienze di prove con emissione acustica su corpi a pressione di grandi dimensioni secondo codice ASME e CODAP (Francia)**

**(solo abstract)**

*M. Maggioni - G. Nardoni  
I&T Nardoni Institute*

La relazione descrive prove di EA effettuate su corpi a pressione con spessori variabili da 80 a 160 mm, diametri fino a 4.500 mm e lunghe oltre i 35.000 mm.

Vengono descritte la tecnica di messa a punto della prova, le modalità di calibrazione e le caratteristiche che la strumentazione deve possedere in base alla normativa corrente.

Viene presentato il criterio di elaborazione delle indicazioni secondo la normativa CODAP per la determinazione dell'indice di attività acustica del componente esaminato.